

Einstellungen vom Bewegungsensor Ipsum/Pictor Sensor

	Option 1	Einstellbarer Bereich in Metern
I	●	7±1 m
II	○	4±1 m

	Option 2	Einstellbarer Bereich Helligkeit in Lux
I	●	80±10 Lux
II	○	30±10 Lux

	Option 3	Option 4	Option 5	Option 6	Einstellbarer Bereich Dauer in Sek/Min
I	●	○	○	○	10 s
II	○	●	○	○	30 s
III	○	○	●	○	3 min
IV	○	○	○	●	5min

●—ON

○—OFF

20300536 Ipsum Sensor

20300538 Pictor Sensor